

Wałbrzych, dnia 30 listopada 2020 r.

Znak sprawy 25/2020

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu usługi

„Dostawa i montaż regałów do składnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu”

Odpowiedź nr 2

W związku z otrzymanymi pytaniami, Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie szyn i podstaw regałów z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
2. Długość pomieszczenia: 21,4 m.
3. Szerokość pomieszczenia: 9,86 m.
4. W „Wymaganiach techniczno-konstrukcyjnych regałów”, długości regałów powinny być podane w milimetrach i mieć odpowiednio wartość 3600 mm oraz 4000 mm.
5. Po lewej stronie od wejścia mają stanąć dwa bloki 12-to regałowe o długości regałów 400 cm, po prawej stronie od wejścia mają stanąć dwa bloki 12-to regałowe o długości regałów 360 cm.
6. Głębokość półek we wszystkich regałach: 370 mm.
7. Każdy regał musi posiadać ilość poziomów użytkowych: 9 + 1 (zamykający).
8. Takie same jak podane powyżej wymiary dotyczą regałów stacjonarnych.
9. Zamieszczony „Przykładowy sposób ustawienia regałów” jest jedynie sugerowanym rozwiązaniem.

Zakład Aktywności Zawodowej
„VICTORIA”
DYREKTOR

Marek Pabisz